



Ref. Certif. No.

SE-68229IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Circuit-breakers for overcurrent protection

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurLSIS Co., Ltd.
LS Tower, 127, LS-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-Do,
431-848, KOREAName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantShanghai Yongji Electrical Co., Ltd.
No. 2239 South Jinshi Road, Jinshanwei Town, Jinshan District,
Shanghai City, P.R. CHINAName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine
Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Same as manufacturer

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUe= 230/400V~(1P), 230V~(1P+N), 400V~(2P, 3P, 3P+N, 4P)
In= 1, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A B-,C-,D- Type
Icn= Ics : 6kA, Energy limiting class 3Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

-

Model / Type Ref.
Ref. De type

BKN

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

-

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60898-1:2002+A1+A2

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

SH12020141-001/002/003/004

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00**Intertek**

Signature:

Bo Berglöv

Date: 2 March 2012